

УТВЕРЖДАЮ


Начальник цеха №4


Г. М. Володин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4-8-21

Насосный агрегат 1Д500- 63а с эл. двигателем 110 кВт на раме (НФС тех. вода) - 2 шт.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Демонтаж				
1	Демонтаж агрегата насосного лопастного 6НДВ-Б, масса: 1,2 т	1 шт.	1	
2	Демонтаж агрегата насосного лопастного Д320/50, масса: 0,9 т	1 шт.	1	
3	Демонтаж задвижек, диаметр условного прохода: 150 мм	1 шт.	1	
4	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	0,6	
5	Демонтаж трубопроводов, диаметр труб наружный: 159 мм	м	6	
Монтаж				
6	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,6	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В15 (М200)
7	Установка анкеров	кг	8	
8	Монтаж насосного агрегата 1Д500- 63а с эл. двигателем 110 кВт на раме, масса: 1,1 т	1 шт.	2	Агрегат насосный 1Д 500-63а - поставка заказчика
9	Монтаж трубопроводов, диаметр труб наружный: 159 мм (18 сварных стыков)	м	6	Детали трубопровода- поставка заказчика
10	Монтаж задвижек, диаметр условного прохода: 150 мм	1 шт.	2	Задвижка Ду150- поставка заказчика
11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм	1 фланец	4	Фланцы стальные - поставка заказчика
12	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	1 шт.	2	Закладные устройства - поставка заказчика
13	Монтаж манометров	1 шт.	2	Манометр - поставка заказчика

Составил :  Д. А. Парасотченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)